

Акт
стану готовності теплового господарства джерела теплопостачання
котельні ТОВ «КППВ» до роботи в опалювальний період 2023 / 2024 років

№ 1

“ 29 ” Вересня 2023 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю
“Котельня Північного промислового вузла”
(місце складання акта)

Комісія у складі:

Голова комісії – Технічний директор ТОВ «КППВ» Ткаченко А.М.
(голова і члени комісії із зазначенням посади)

Члени комісії:

Заступник технічного директора-головний інженер ТОВ «КППВ» ДERMELЬОВ К.М.

Начальник виробничо-ремонтного цеху ТОВ «КППВ» Богдан О.Г.

Головний енергетик ТОВ «КППВ» СЛИНЕНКО Ю.В.

Начальник відділення контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
ТОВ «КППВ» Бугай В.Д.

Державний інспектор з енергетичного нагляду відділу енергетичного нагляду
Управління Держенергонагляду у Сумській області Фесенко С.М.

призначена документом: наказом директора ТОВ «КППВ» за № 46 від 10 серпня
(найменування органу, який видав розпорядчий документ)
2023р., провела перевірку теплового господарства джерела теплопостачання –
(найменування теплового господарства)

ТОВ «КППВ»

та встановила:

умови готовності до роботи в опалювальний період джерела теплопостачання
(вказується виконання (невиконання) умов готовності до роботи в опалювальний період

згідно розділу X «Правил підготовки теплових господарств до опалювального
відповідно до розділу X Правил)

періоду»- виконані.

Заходи що до підготовки теплового господарства до роботи в опалювальний період:
Виконані планові роботи на устаткуванні джерел теплової енергії згідно з графіком ППР .

Виконані заплановані роботи по капітальному та поточному ремонту котлів та допоміжного обладнання.

Проведено гідравлічне випробування теплоенергетичного обладнання, мережних трубопроводів, промивання та гідравлічне випробування системи опалення будівлі котельні та ХВО.

Проведено промивку, ревізію припливних, витяжних вентиляційних систем і теплових завіс, виконано очищення від пилу і бруду.

Підготовлено до роботи в умовах знижених температур насосне обладнання, тягодутьові механізми парового та водогрійних котлів Котельні ППВ

Виконано планові повірки ЗВТ.

Робочі місця укомплектовані підготовленим і атестованим персоналом.

Висновок: теплове господарство джерела теплопостачання – ТОВ
(найменування теплового господарства)

«КППВ» підготовлено до роботи в опалювальний період 2023-2024р.р. і має право на отримання акта готовності до роботи в опалювальний період.

Підписи:

Голова комісії

м.п.

Члени комісії



Ткаченко А.М.

Дермельов К.М.

Богдан О.Г.

Слиненко Ю.В.

Бугай В.Д.

Фесенко С.М.

